

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>INFORME DE ENSAYO Nº</b> | 2016759 |
|-----------------------------|---------|

Los ensayos marcados con (\*)  
no están amparados por la  
acreditación de ENAC

**DATOS DEL CLIENTE:**

**Nombre:** Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)

**Dirección:**

**C.P. / Población:**

**Fecha Emisión:** 23/06/2020

**Versión:** 1

Boletín Definitivo

**DATOS DE LA MUESTRA**

|   |  |
|---|--|
| <b>Número de muestra:</b> 2016759           | <b>Fecha recepción de la muestra:</b> 22/06/2020 11:30       |
| <b>Tipo Muestra:</b> Agua de consumo humano |  |
| <b>(a) Procedencia:</b> SAB 1               |  |
|   | <b>Tomada por:</b> Cliente                                   |
|   | <b>(a) Fecha / Hora de toma de muestra:</b> 22/06/2020 11:15 |
|   | <b>Cantidad muestra (L):</b> 0.250                           |
|   | <b>Número / Tipo envases:</b> 1 / PP/PE                      |

**RESULTADOS DE ENSAYO**

**Fecha inicio:** 22/06/2020

**Fecha finalización:** 23/06/2020

| Parámetro | Resultado | Unidades | V.P. | Procedimiento |
|-----------|-----------|----------|------|---------------|
| Nitratos  | < 1       | mg/l     | 50   | PT-NO3/012    |

Paterna, a 23 de junio de 2020



Cristina Pitarch Giner  
Directora técnica laboratorio  
Licenciada en Farmacia

**Notas:**

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.

Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente

(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada. Los resultados aplican a la muestra analizada tal y como se recibió.

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013

Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

Firmado digitalmente por

CRISTINA PITARCH (24359917L)

**INFORME DE ENSAYO Nº** 2016760

**DATOS DEL CLIENTE:**

**Nombre:** Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)

**Dirección:**

**C.P. / Población:**

**Fecha Emisión:** 23/06/2020

**Versión:** 1

Boletín Definitivo

**DATOS DE LA MUESTRA**

**Número de muestra:** 2016760

**Fecha recepción de la muestra:** 22/06/2020 11:30

**Tipo Muestra:** Agua de consumo humano

**(a) Procedencia:** SAB 4

**Tomada por:** Cliente

**(a) Fecha / Hora de toma de muestra:** 22/06/2020 11:15

**Cantidad muestra (L):** 0.250

**Número / Tipo envases:** 1 / PP/PE

**RESULTADOS DE ENSAYO**

**Fecha inicio:** 22/06/2020

**Fecha finalización:** 23/06/2020

| Parámetro | Resultado | Unidades | U(%) | V.P. | Procedimiento |
|-----------|-----------|----------|------|------|---------------|
| Nitratos  | 24,6      | mg/l     | 16   | 50   | PT-NO3/012    |

Paterna, a 23 de junio de 2020



Cristina Pitarch Giner  
Directora técnica laboratorio  
Licenciada en Farmacia

**Notas:**

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.

Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente

(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada. Los resultados aplican a la muestra analizada tal y como se recibió.

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013

Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

Firmado digitalmente por

CRISTINA PITARCH (24359917L)