

INFORME DE ENSAYO Nº

2016757

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)

Dirección:

C.P. / Población:

Fecha Emisión: 18/08/2020

Versión: 1

Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 2016757

Fecha recepción de la muestra: 22/06/2020 11:30

Tipo Muestra: Agua de consumo humano

(a) Procedencia: SAB 1

Tomada por: Cliente

(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 22/06/2020 11:15

Cantidad muestra (L): 1

Número / Tipo envases: 1 / Vidrio

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 22/06/2020

Fecha finalización: 18/08/2020

Parámetro	Resultado	Unidades	V.P.	Procedimiento
Dosis indicativa total	0,1	mSv/año	0.1	SUB (6)
Actividad α total	0,08	Bq/l	0.1	SUB (6)
Actividad β total	<0,17	Bq/l	1	SUB (6)
Tritio	<10	Bq/l	100	SUB (6)
Radón	<5	Bq/l	100	SUB (6)

Paterna, a 18 de agosto de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Observaciones

Valor paramétrico según RD140/2003

Notas:

Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente

(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada. Los resultados aplican a la muestra analizada tal y como se recibió.

SUB(6): Ensayos cubiertos por la acreditación CAI nº 1163

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013

Firmado digitalmente por

CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº

2016758

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)

Dirección:
C.P. / Población:
Fecha Emisión: 18/08/2020

Versión: 1

Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA
Número de muestra: 2016758

Fecha recepción de la muestra: 22/06/2020 11:30

Tipo Muestra: Agua de consumo humano

(a) Procedencia: SAB 4

Tomada por: Cliente

(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 22/06/2020 11:15

Cantidad muestra (L): 1

Número / Tipo envases: 1 / Vidrio

RESULTADOS DE ENSAYO
Fecha inicio: 22/06/2020

Fecha finalización: 18/08/2020

Parámetro	Resultado	Unidades	V.P.	Procedimiento
Dosis indicativa total	0,1	mSv/año	0.1	SUB (6)
Actividad α total	<0,04	Bq/l	0.1	SUB (6)
Actividad β total	<0,18	Bq/l	1	SUB (6)
Tritio	<10	Bq/l	100	SUB (6)
Radón	<5	Bq/l	100	SUB (6)

Paterna, a 18 de agosto de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Observaciones

Valor paramétrico según RD140/2003

Notas:

Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente

(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada. Los resultados aplican a la muestra analizada tal y como se recibió.

SUB(6): Ensayos cubiertos por la acreditación CAI nº 1163

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013

Firmado digitalmente por

CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº 2025289

Los ensayos marcados con (*)
no están amparados por la
acreditación de ENAC

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)

Dirección:

C.P. / Población:

Fecha Emisión: 20/08/2020

Versión: 1

Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 2025289

Fecha recepción de la muestra: 19/08/2020 13:30

Tipo Muestra: Agua de consumo humano

(a) Procedencia: SAB 1

Tomada por: Cliente

(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 19/08/2020 09:00

Cantidad muestra (L): 0,250

Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 19/08/2020

Fecha finalización: 20/08/2020

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	25,0	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 20 de agosto de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente

(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada. Los resultados aplican a la muestra analizada tal y como se recibió.

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013

Firmado digitalmente por

CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº	2025290
-----------------------------	----------------

Los ensayos marcados con (*)
no están amparados por la
acreditación de ENAC

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)

Dirección:

C.P. / Población:

Fecha Emisión: 20/08/2020

Versión: 1

Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 2025290	Fecha recepción de la muestra: 19/08/2020 13:30
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: SAB 4	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 19/08/2020 09:00
	Cantidad muestra (L): 0,250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 19/08/2020

Fecha finalización: 20/08/2020

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	25,3	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 20 de agosto de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente

(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada. Los resultados aplican a la muestra analizada tal y como se recibió.

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013

Firmado digitalmente por

CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº	2025288
-----------------------------	----------------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)

Dirección:

C.P. / Población:

Fecha Emisión: 21/08/2020

Versión: 1

Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 2025288	Fecha recepción de la muestra: 19/08/2020 13:30
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: RED DISTRIBUCION SAB 4	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 19/08/2020 09:00
	Cantidad muestra (L): 1.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE; 1 / PP/PE estéril tiosulfato

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 19/08/2020

Fecha finalización: 20/08/2020

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Amonio	<0,1	mg/L		0,5	PT-NH4/001
* Cloro libre residual	0,94	mg/l		1	PT-CLR/033
* Color	<1	mg/l Pt-Co		15	PT-COL/030
Conductividad a 20°C	903	µS/cm	5	2500	PT-CON/005
* Olor	1	-		3	PT-OLO/029
pH	8,1 (a 18,6 °C)	Uds pH	5	6,5-9,5	PT-PH/016
* Sabor	1	-		3	PT-SAB/031
Turbidez	< 0,3	UNF		1	PT-TUR/018
Recuento de Coliformes Totales	0	UFC/100 ml		0	PT-CT/003
Recuento de Escherichia Coli	0	UFC/100 ml		0	PT-CT/003

INFORME DE ENSAYO Nº	2025288
-----------------------------	---------

Paterna, a 21 de agosto de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Observaciones

Valor paramétrico según RD140/2003

Notas:

Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente

(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada. Los resultados aplican a la muestra analizada tal y como se recibió.

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013

Firmado digitalmente por

CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº	2025286
-----------------------------	---------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)

Dirección:

C.P. / Población:

Fecha Emisión: 21/08/2020

Versión: 1

Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 2025286	Fecha recepción de la muestra: 19/08/2020 13:30
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: GRIFO CONSUMIDOR SAB 1	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 19/08/2020 09:00
	Cantidad muestra (L): 1.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE; 1 / PP/PE estéril tiosulfato

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 19/08/2020

Fecha finalización: 20/08/2020

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Amonio	<0,1	mg/L		0,5	PT-NH4/001
* Cloro libre residual	0,76	mg/l		1	PT-CLR/033
* Color	<1	mg/l Pt-Co		15	PT-COL/030
Conductividad a 20°C	902	µS/cm	5	2500	PT-CON/005
* Olor	1	-		3	PT-OLO/029
pH	7,8 (a 18,3 °C)	Uds pH	5	6,5-9,5	PT-PH/016
* Sabor	1	-		3	PT-SAB/031
Turbidez	< 0,3	UNF		1	PT-TUR/018
Recuento de Coliformes Totales	0	UFC/100 ml		0	PT-CT/003
Recuento de Escherichia Coli	0	UFC/100 ml		0	PT-CT/003

INFORME DE ENSAYO Nº	2025286
-----------------------------	---------

Paterna, a 21 de agosto de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Observaciones

Valor paramétrico según RD140/2003

Notas:

Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente

(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada. Los resultados aplican a la muestra analizada tal y como se recibió.

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013

Firmado digitalmente por

CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº	2025287
-----------------------------	---------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)

Dirección:

C.P. / Población:

Fecha Emisión: 21/08/2020

Versión: 1

Boletín Definitivo

Los ensayos marcados con (*)
no están amparados por la
acreditación de ENAC

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 2025287	Fecha recepción de la muestra: 19/08/2020 13:30
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: GRIFO CONSUMIDOR SAB 4	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 19/08/2020 09:00
	Cantidad muestra (L): 1.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE; 1 / PP/PE estéril tiosulfato

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 19/08/2020

Fecha finalización: 20/08/2020

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Amonio	<0,1	mg/L		0,5	PT-NH4/001
* Cloro libre residual	1,81	mg/l		1	PT-CLR/033
* Color	<1	mg/l Pt-Co		15	PT-COL/030
Conductividad a 20°C	901	µS/cm	5	2500	PT-CON/005
* Olor	1	-		3	PT-OLO/029
pH	7,8 (a 18,1 °C)	Uds pH	5	6,5-9,5	PT-PH/016
* Sabor	1	-		3	PT-SAB/031
Turbidez	< 0,3	UNF		1	PT-TUR/018
Recuento de Coliformes Totales	0	UFC/100 ml		0	PT-CT/003
Recuento de Escherichia Coli	0	UFC/100 ml		0	PT-CT/003

INFORME DE ENSAYO Nº	2025287
-----------------------------	---------

Paterna, a 21 de agosto de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Observaciones

Valor paramétrico según RD140/2003

Notas:

Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente

(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada. Los resultados aplican a la muestra analizada tal y como se recibió.

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013

Firmado digitalmente por

CRISTINA PITARCH (24359917L)